

# Energimærke 2005

Mærkenr : 117423

Store ejendomme


## Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

BBR nr: 101-296806-001  
 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl.  
 Post nr: 2300 By: København S  
 Anvendelse: Etageboligbebyggelse (kode: 140/1320)  
 BBR areal: 2.188 m<sup>2</sup> Heraf opvarmet areal: 2.188 m<sup>2</sup>  
 Opvarmningsform: Fjernvarme  
 Bygningsgennemgang: 04-01-2005  
 Næste bygningsgennemgang senest: 2006

Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS  
 Adresse: Nordre Fasanvej 31  
 Post nr: 2000 By: Frederiksberg  
**Konsulent: Leif Madsbøll**  
 Sagsnr.: MO 90 165  
**Indberettet: 12-01-2005**

Underskrift:

### Ejendommens årlige forbrug



Markeringen på skalaen afhænger af ejendommens forbrug. Jo tættere markeringen er på A, jo lavere er ejendommens forbrug sammenlignet med andre tilsvarende ejendomme. Varmeforbrugets bidrag er klimakorrigeret.

### Årlig CO<sub>2</sub> udledning



Markeringen på skalaen afhænger af ejendommens CO<sub>2</sub> udledning. Jo tættere markeringen er på A, jo lavere er ejendommens CO<sub>2</sub> udledning sammenlignet med andre tilsvarende ejendomme.

### Samlet forbrug og CO<sub>2</sub> udledning

	Varme	El	Vand	I alt
Seneste års forbrug, aflæst	280 MWh	20.368 kWh	2.553 m <sup>3</sup>	
Opgjort periode	01-01-2004 til 31-12-2004	01-01-2004 til 31-12-2004	01-01-2004 til 31-12-2004	
Enhedspris inkl. moms og afgifter	508,00 kr. per MWh	1,81 kr. per kWh	29,33 kr. per m <sup>3</sup>	
Årets udgift inkl. moms og afgift, og inkl. evt. fast afgift	174.316 kr.	36.866 kr.	76.058 kr.	287.239 kr.
Årets CO <sub>2</sub> udledning	37 tons	12 tons		49 tons



# Energimærke 2005

Mærkenr : 117423

Store ejendomme

## Varme

	Forbrug, aflæst	Forbrug, klimakorrigeret
2002	: 274 MWh	287 MWh
2003	: 274 MWh	280 MWh
2004	: 280 MWh	292 MWh

Varme opgøres hvert år pr. 1. januar  
Graddage uafhængig forbrug udgør 28%


I figuren er varmekorrigeringen klimakorrigeret, således at forbruget kan sammenlignes fra år til år.

Graddage uafhængige forbrug. \* Se beskrivelse.

Årsafkøling, beregnet : 54.17 °C

Årsafkøling, Anbefalet middelføling fra fjernvarmeselskabet :


Afkølingen bør være så stor som muligt. Nogle fjernvarmeselskaber pålægger ejendommen en strafafgift såfremt årsafkølingen er for lille. Konsulenten har i energiplanen anført hvordan dette problem eventuelt løses.



## El

	Forbrug, aflæst
2002	: 18.833 kWh
2003	: 19.780 kWh
2004	: 20.368 kWh


El opgøres hvert år pr. 1. januar



## Vand

	Forbrug, aflæst
2002	: 2.443 m <sup>3</sup>
2003	: 2.350 m <sup>3</sup>
2004	: 2.553 m <sup>3</sup>

Vand opgøres hvert år pr. 1. januar





# Energiplan 2005

Mærkenr : 117423

Store ejendomme

## Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

BBR nr: 101-296806-001  
 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl.  
 Post nr: 2300 By: København S  
 Anvendelse: Etageboligbebyggelse (kode: 140/1320)  
 BBR areal: 2.188 m<sup>2</sup> Heraf opvarmet areal: 2.188 m<sup>2</sup>  
 Opvarmningsform: Fjernvarme  
 Bygningsgennemgang: 04-01-2005  
 Næste bygningsgennemgang senest: 2006

Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS  
 Adresse: Nordre Fasanvej 31  
 Post nr: 2000 By: Frederiksberg  
**Konsulent: Leif Madsbøll**  
 Sagsnr.: MO 90 165

## Effekt af besparelsesforslag

På de følgende sider kan ses beskrivelse af en række forslag til energibesparelses tiltag og samlet set vil gennemførelse af de foreslåede besparelser kunne reducere ejendommens energi og vandforbrug med:

	Besparelse	Procentvis ændring	Besparelse i kr.
<b>Varme</b>	12.900 kWh	4,6 %	6.548 kr.
<b>EI</b>	12.600 kWh	61,9 %	22.806 kr.
<b>Vand</b>	945 m <sup>3</sup>	37,0 %	27.717 kr.
<b>CO<sub>2</sub></b>	9 tons	18,7 %	
<b>Andet</b>	4.000 kr.		4.000 kr.

## Generelle kommentarer

## Gode råd om drift af ejendommen



# Energiplan 2005

Mærkenr : 117423

## Store ejendomme

### Forslag til energibesparelser- her og nu

I tabellen er anført en række forslag til hvordan ejendommens forbrug af energi og vand kan nedsættes. I tabellen er anført, hvor meget konsulenten skønner at investeringen koster, samt hvor meget man kan forvente at spare. Investeringen omfatter ikke evt. rådgiverhonorar. Derudover er levetiden af investeringen anført. Tilbagebetalingstiden viser, hvor mange år der går, før investeringen er betalt (Simpel tilbagebetalingstid). Prioriteringsfaktoren inddrager tillige investeringens levetid, og forslag hvor faktoren er mindre end 0,75 regnes for brugerøkonomisk rentable.

Det anbefales, at der udføres projektering, indhentes konkrete tilbud og opnås nødvendig myndighedsgodkendelse før forslagene gennemføres. Alle tabellens forslag er anført inklusive 25% moms.

Ref.		Skønnet investering	Skønnet besparelse	Værdi af årlige besparelse	Skønnet levetid	Prioriteringsfaktor	Tilbagebetalingstid
	<b>Indtast kategori her ...</b>						
1	Kommentar til klimaskærm.	0 kr.			1 år	0,00	
2	Vaskemaskiner tilsluttes varmt vand.	3.500 kr.			20 år	0,02	0 år
	- El		6.000 kWh	10.860 kr.			
3	Indføring af automatisk styring af belysningen.	20.000 kr.			20 år	0,08	2 år
	- El		6.600 kWh	11.946 kr.			
4	Efterisolering af rør i kældere	46.000 kr.			25 år	0,35	9 år
	- Varme		10 MWh	5.283 kr.			
5	Brugsvandsveksler renses af autoriseret rensfirma.	6.500 kr.			3 år	0,54	2 år
	- Øk.			4.000 kr.			
6	Stigerør gennem lejligheder isoleres i kl.3	26.000 kr.			30 år	0,68	20 år
	- Varme		3 MWh	1.270 kr.			

### Konsulentens noter og beregningsforudsætninger

Ref.	Forslag
	<b>Indtast kategori her ...</b>
1	<p>Der er påbegyndt reparationer af tagpap på tag og vi kan konstatere at ejendommen skal have ny belægning indenfor ca. 2 år.</p> <p>Vi kan anbefale at ved udskiftning at anvende tagbelægning Derbigum, i kan kontakte Salgschef Johnny Poulsen på telefon 70 15 15 17 eller 20 13 50 03 som kan fremkomme med overslagspris.</p> <p>se medfølgende datablade.</p> <p>Når der skal monteres stilads for montering af tagbelægning anbefaler vi at der udskiftes tagrender og nedløb til galvaniserede stålrender.</p> <p>Vi anslår prisen for ny tagbelægning, stilads og tagrender til ca. kr. 335.000,00</p> <p>Hoveddører må forventes indenfor ca. 5 år at skal udskiftes og trin repareres, anslået pris ca. kr. 300.000,00</p>



# Energiplan 2005



Mærkenr : 117423

Store ejendomme

## Konsulentens noter og beregningsforudsætninger

Ref.	Forslag
2	<p>Ved at tilslutte vaskemaskiner til varmt vand vil der være en besparelse på energien til opvarmning til ca. 50° C.</p> <p>kW prisen på el er ca. kr. 1,81 kW prisen på fjernvarme er ca. kr. 0,51</p> <p>Besparselsen afhænger af forbruget men vi skønner at der er en årlig besparelse på ca. kr. 10-13.000,00</p>
3	<p>Der har været en konstant stigning af elforbruget de sidste år, det kan skyldes et mere forbrug af vaskeriet eller der glemmes at slukke lyset i vaskeriet og tørrerum.</p> <p>Vi anbefaler at der monteres bevægelsesføler for styring af lyset i vaskeri og tørrerum samt separat elmåler på vaskeriet.</p>
4	<p>Eksisterende varme rør i kælder er isoleret med ca. 10 / 15 mm. med asbest, efterisoleres med 30 mm. afsluttet med isogenopap</p> <p>Energibesparelse efter beregning fra Rockwool A/S med elo-mærke nr. 102276.</p>
5	<p>Brugsvandsveksler skal renses mindst hver 3 år for at undgå tilstopning og ødelagt rørveksler.</p> <p>Det giver en bedre afkøling af fjernvarmevandet med ren veksler og derved højre bonus.</p> <p>Elge rørveksler er sidst blevet rensed den 14 - 09 - 2001, vi anbefaler rensning snarest og i kan ringe til Jovest service tlf. 40 63 90 61 og aftale tid.</p>
6	<p>Efter at der er monteret måler på alle radiatorer er det fornuftig at isolerer alle stigerør i ejendommen, således at ingen udnytter gratisvarme eller må lufte ud for at komme af med varmen.</p>



# Energiplan 2005

Mærkenr : 117423

## Store ejendomme

### Forslag til energibesparelser- ved vedligehold og udskiftning

Forslagene gælder de situationer, hvor der af anden grund skal ske en fornyelse af en bygningsdel. I en række tilfælde er der ikke god brugerøkonomi i at forny bygningsdele alene ud fra energihensyn. Imidlertid vil der ofte være meget god brugerøkonomi i at vælge energiøkonomisk udstyr, i forbindelse med at der alligevel f.eks. skal foretages en udskiftning. I tabellen er anført konsulentens skøn over merprisen ved at købe energieffektivt udstyr, samt hvilken besparelse der kan forventes. Investeringen omfatter ikke evt. rådgiverhonorar. Derudover er levetiden af investeringen anført. Tilbagebetalingstid viser, hvor mange år der går, før investeringen er betalt (Simpel tilbagebetalingstid). Prioriteringsfaktoren inddrager tillige investeringens levetid, og forslag hvor faktoren er mindre end 0,75 regnes for brugerøkonomisk rentable.

Det anbefales, at der udføres projektering, indhentes konkrete tilbud og opnås nødvendig myndighedsgodkendelse før forslagene gennemføres. Alle tabellens forslag er anført inklusive 25% moms.

Ref.		Skønnet mer-investering	Skønnet besparelse	Værdi af årlige besparelse	Skønnet levetid	Prioriteringsfaktor	Tilbagebetalingstid
	<b>Indtast kategori her ...</b>						
1	Kommentar til Elforbruget	0 kr.			1 år	0,00	
2	Kommentar til vandforbruget	0 kr.			1 år	0,00	
3	Kommentar til varmeanlægget	0 kr.			1 år	0,00	
4	Montering af sparebruser	35.000 kr.			5 år	0,44	2 år
	- Vand		545 m <sup>3</sup>	15.985 kr.			
5	Udskiftning af ældre toiletter	95.000 kr.			10 år	0,81	8 år
	- Vand		400 m <sup>3</sup>	11.732 kr.			

### Konsulentens noter og beregningsforudsætninger

Ref.	Forslag
------	---------



# Energiplan 2005

Mærkenr : 117423

Store ejendomme

## Konsulentens noter og beregningsforudsætninger

Ref.	Forslag
	<b>Indtast kategori her ...</b>
1	<p>Elforbruget i år 2000 var 17567 kWh, år 2001 17467 kWh, år 2002 18833 kWh, år 2003 19780 kWh og år 2004 20368 kWh.</p> <p>Som det fremgår er der en konstant stigning i forbruget af el, denne gang har der været en stigning på 588 kWh som svarer til ca. kr. 1.064,28 årlig.</p> <p>Samlet stigning fra år 2000 til år 2004 har været på 2.801 kWh svarende til årlig stigning på kr. 5.069,81</p> <p>Stigningen kan skyldes at fællesvaskeriet har haft en større belægning, der glemmes at slukke for lyset i vaskeri og tørrerum.</p> <p>Der bør undersøges om det er mulighed for at styre lyset i gården med bevægelsesføler eller reducerer belysningen.</p> <p>Elforbruget er stadig meget høj, vi anbefaler at der monteres bimåler på maskinerne i vaskeriet for at kunne fratække forbruget til vaskeriet</p> <p>Elforbruget i tilsvarende ELO-ejendomme er gennemsnittet 6,3 kWh/m<sup>2</sup>/år ejendommens forbrug er 9,31 kWh/m<sup>2</sup>/år</p>
2	<p>Vandforbruget er denne gang steget med 203 m<sup>3</sup>, vi henviser til udarbejdet vandstatistik som var med ELO-mærke nr. V707629 over en periode over tre år omregnet i forbrug liter pr. person daglig, som det fremgår er forbruget stadig over gennemsnittet.</p> <p>Forbruget pr. m<sup>2</sup> var i år 2000 1,07 m<sup>3</sup>, år 2001 1,06 m<sup>3</sup>, år 2002 1,12 m<sup>3</sup>, år 2003 1,07 m<sup>3</sup> og år 2004 1,83 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/år gennemsnittet for tilsvarende Elo-ejendomme er 0,86 m<sup>3</sup></p> <p>I København er gennemsnittet 123 liter pr. person daglig.</p> <p>Bimåler for varmt vand viser et forbrug på 702 m<sup>3</sup>/2002, 779 m<sup>3</sup> / 2003 og 839 m<sup>3</sup> / 2004 en stigning denne gang på 60 m<sup>3</sup>. Prisen for 1 m<sup>3</sup> varmt vand er ca. kr. 57,00 stigningen fra år 2002 til og med år 2004 har været 137 m<sup>3</sup> svaret til ca. kr. 7.809,00 / år.</p> <p>Bimåler for vaskeriet viser et forbrug på 271 m<sup>3</sup>/2002, 297 m<sup>3</sup>/2003 og 263 m<sup>3</sup> der har været et fald i vandforbruget i fællesvaskeri på 34 m<sup>3</sup>.</p> <p>Den konstante stigning i forbruget af vand må skyldes en ændring af beboer sammensætning.</p> <p>Vi henviser til vort forslag om udskiftning af toiletter og vandbesparende bruser.</p>
3	<p>Efter 3 års fald i forbruget til varme er der denne gang en stigning på 5,39 kWh/m<sup>2</sup></p> <p>Energiforbruget graddagskorrigeret. I 1998 137,58 kWh / m<sup>2</sup> 1999 -143,8 kWh / m<sup>2</sup>. 2000 - 146,23 kWh /m<sup>2</sup>. 2001 - 136,00 kWh /m<sup>2</sup>, 2002 - 131,46 kWh/m<sup>2</sup>, 2003 - 127,94 kWh/m<sup>2</sup> og 2004 - 133,29 kWh/m<sup>2</sup></p> <p>Den gennemsnitlige afkøling af fjernvarmen har i 2004 været 54,17° C som udløser bonus for god afkøling, den gennemsnitlige afkøling er falder med ca. 5° C som svarer til ca. kr. 4.000,00 mindre i bonus.</p> <p>Det kan skyldes at brugsvandsveksler skal renses.</p> <p>I har i år 2003 modtager i ca. kr. 19.264,00 for god afkøling af fjernvarmen, som stadig er meget pænt for et ældre 1-strengs varme anlæg.</p>



# Energiplan 2005

Mærkenr : 117423

Store ejendomme

## Konsulentens noter og beregningsforudsætninger

Ref.	Forslag
4	<p>Vi vil anbefale at foreningen monterer sparebruser i alle lejligheder, som vil give en pæn vandbesparelse og lille besparelse på fjernvarmen.</p> <p>Ved fremtidige udskiftninger monteres sparebruser, husk at registrerer udskiftningerne.</p> <p>Vi har ikke fået melding om at der er monteret sparebruser, vi anbefaler at der gøres en indsats.</p>
5	<p>Besparelsen er baseret på en person, i hver lejlighed, ved fremtidig udskiftninger anbefales toiletter med lille og stor skyld.</p> <p>Husk at registrerer hvor der er udskiftet toiletter.</p> <p>Ved udskiftning af resterende toiletter er tilbagebetalingstiden ca. 7 år.</p>





# Sådan læses energimærket

## Store ejendomme

### Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærkning af store ejendomme er en hjælp til bygningsejeren til at få overblik over ejendommens forbrug af energi og vand, samt mulighederne for at nedsætte forbruget.

Energimærkningen består af et energimærke og en energiplan.

Energimærket indeholder oplysninger om de seneste års forbrug og forbruget er indplaceret på en skala fra A til M, afhængig af forbrugets størrelse. Jo tættere mærkningen er på A, jo lavere er forbruget i ejendommen. Ved at gennemføre energibesparelse kan man ændre mærkningen i retningen af A.

### Grunddata

Øverst på forsiden af energimærke og energiplan findes en række grunddata om ejendommen. Konsulenten udarbejder mærket på baggrund af grunddata om ejendommen, herunder oplysninger om bygningen fra bygnings- og boligregistret, BBR, som beskriver ejendommens størrelse, anvendelse samt opvarmningsform. Det fremgår også, hvornår bygningsgennemgangen har fundet sted og hvilken konsulent, der har foretaget gennemgangen og efterfølgende udarbejdet energimærke og plan. Endelig fremgår det, hvilket år næste energimærkning senest skal finde sted. Tidspunktet afhænger blandt andet af forbrugets størrelse og mulighederne for at nedsætte forbruget.

### Ejendommens årlige forbrug

Ejendommens årlige forbrug det seneste år er her opgjort pr. m<sup>2</sup>. På denne måde er det muligt at sammenligne ejendomme af forskellig størrelse. Forbruget er placeret på en skala, hvor A er bedst. Har man f.eks. opnået A viser det, at forbruget er lavt. Tilsvarende indikerer et M, at forbruget er højt. I forhold til tidligere år har det fra september 2003 været muligt at anvende nye skalaer som giver et mere præcist billede af ejendommens energiforbrug sammenlignet med andre tilsvarende ejendomme. Det kan imidlertid betyde at visse ejendomme får ændret skalaværdi sammenlignet med tidligere uden at forbruget er forandret. Forbruget er klimakorrigeret til et såkaldt temperaturmæssigt "normalår", således at mærkningen kan sammenlignes fra år til år uanset vejret.

\* En bygnings Graddage uafhængige forbrug (GUF) kan defineres som den mængde varme der bruges i bygningen uafhængig af udetemperaturen. Dette er typisk energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand og de varmetab der er forbundet hermed i rørinstallationer, varmtvandsbeholdere, cirkulationsledninger, tomgangstab på kedlen mv. GUF kan således lettest måles udenfor varmesæsonen og herefter beregnes for hele året.

### Energiforbrugets CO<sub>2</sub> udledning

Varme- og elforbrug fører til udledning af CO<sub>2</sub> til atmosfæren. Størrelsen af denne udledning varierer afhængig af forbrugets størrelse og den aktuelle energiforsyning. CO<sub>2</sub> belastningen vil blive lavere, hvis der bruges mindre energi, eller hvis der skiftes til en mere miljøvenlig energiforsyning. Der er de senere år generelt sket en nedsættelse af udledningen af CO<sub>2</sub> fra energiforsyningerne og markedets CO<sub>2</sub> miljøbelastning vil derfor typisk falde, trods uændret forbrug.

### Samlet forbrug og CO<sub>2</sub> udledning

Her findes en status over forbruget, udgifterne hertil og udledningen af CO<sub>2</sub> til atmosfæren det seneste år. Det er samtidig anført over hvilken periode forbruget er opgjort. I "udgifter" er kun medregnet de udgifter til energi og vand (inklusive afgifter og moms), som afhænger af forbruget. De faste afgifter er ikke medregnet. Desuden kan forbruget afvige fra forsyningsselskabet seneste årsopgørelse, hvis det er opgjort for en anden periode end dette. Det kan være hensigtsmæssigt at bede konsulenten om at opgøre forbruget i overensstemmelse med forsyningsselskabets opgørelsesperiode.

### De seneste års energi- og vandforbrug

I oversigten over de seneste års energi- og vandforbrug kan man se, hvordan forbruget har udviklet sig. Hvis der er væsentlige afvigelser mellem det seneste års forbrug og tidligere forbrug vil konsulenten normalt kommentere dette i feltet "konsulentens kommentarer".



# Sådan læses energiplanen

## Store ejendomme

### Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energiplanen viser, hvordan ejendommens energiforbrug kan bringes ned og hvad det skønnes at koste.

#### Effekt af besparelsesforslag

Her er effekten af en gennemførelse af forslagene beregnet. Der er anvendt de aktuelle priser for energi og vand. Desuden er den procentvise reduktion beregnet.

#### Forslag til energibesparelser

Under besparelsesforslag er der anført en række forslag, som konsulenten anbefaler gennemført. Fælles for forslagene er, at de skønnes at have en god brugerøkonomi. I tabellen er anført hvor meget konsulenten skønner investeringen i besparelsesforslaget koster, hvor meget man kan forvente at spare, levetiden af investeringen samt investeringens brugerøkonomi.

Generelt skal levetiden svare til middelholdbarheden af typiske produkter på markedet. Levetiden for efterisolering af ydervægge og lofter kan højst sættes til 40 år, mens konsulenten ikke må anvende levetider på mere end 20 år for andre produkter, når brugerøkonomien skal beregnes. Dette sikrer, at besparelsen opnås indenfor en relevant periode.

Brugerøkonomien beregnes både som simpel tilbagebetalingstid og ved en såkaldt prioriteringsfaktor.

Simpel tilbagebetalingstid viser, hvor lang tid der går, før investeringen er betalt via den opnåede besparelse.

Tilbagebetalingstiden bør være væsentlig lavere end investeringens levetid. Prioriteringsfaktoren inddrager tillige investeringens levetid, således at investeringer med en lang levetid alt andet lige har en gunstigere (lavere) faktor end andre. Forslag, hvor prioriteringsfaktoren er mindre end 0,75 regnes for brugerøkonomisk rentable - men jo lavere faktor jo bedre. Konsulenten beregner prioriteringsfaktoren som "skønnet investering" (værdi af årlig besparelse X skønnet levetid).

Da der kan være store forskelle på, hvad det koster at gennemføre investeringer, anbefales det, at der udføres projektering, indhentes et konkret tilbud og opnås nødvendig myndighedsgodkendelse før forslagene gennemføres. De faktiske omkostninger kan have væsentlig betydning for brugerøkonomien, som derfor må vurderes på baggrund af de indhentede tilbud.

#### Her og nu

De forslag som er anført skønnes at være rentable her og nu

#### Ved vedligehold og udskiftning

Disse forslag er ikke umiddelbar rentable men bør indgå hvis der af andre grunde skal ske ændringer



# Yderligere oplysninger

## Store ejendomme

### Energistyrelsen anbefaler

Energistyrelsens anbefaler generelt at der stilles følgende energibesparende krav i forbindelse med bygninger - idet det er vigtigt at understrege at der selvfølgelig skal gennemføres en konkret vurdering ud fra forudsætningerne i hvert enkelt tilfælde. Tal eventuelt med ELO-konsulenten om anbefalingerne.

#### KLIMASKÆRM - VINDUER - TAG OG YDERVÆGGE

- Vælg energiruder i stedet for almindelige termoruder og helst med varm kant. (U-værdi bør være lavere end 1,5 W/m<sup>2</sup> oC, jo lavere jo bedre).
- Nogle ruder er tilsluttet en energimærkningsordning. Brug helst energiruder med energimærke A, medmindre det er en kontorejendom med meget varme fra personer og udstyr.
- Vælg så vidt muligt vinduer med smalle og godt isolerende rammer og karme, da varmetabet er størst gennem disse.
- Efterisolér kuldebroer bag radiatorer og ved murhuller ved vinduerne.
- Efterisolér lofter (isoleringstykkelse i alt mindst 150-300 mm) og gulve mod uopvarmede rum og jord (isoleringstykkelse i alt mindst 100-150 mm).
- Efterisolér hultmure med indblæst isolering. Hvis det ikke er muligt, så efterisolér muren udvendigt eller indvendigt (isoleringstykkelse i alt mindst 100-150 mm).

#### VARMEANLÆG

- Vælg pumper, der reguleres automatisk i forhold til behovet, har høj effektivitet (for eksempel med permanent-magnet-motorer) og har en størrelse, der svarer til det reelle behov - også ved udskiftning.
- Brug automatisk styring af fremløbstemperaturen for centralvarmevandet i forhold til udetemperaturen og tid på døgnet.
- Efterisolér varmerør og installationer med varme på hele året, så der er 50-60 mm isolering.
- Sæt radiatortermostater på alle radiatorer.
- Udskift radiatorer hvis de er for små, og sænk efterfølgende fremløbstemperaturen. Radiatoren skal føles koldt ved udløbet.
- Vælg varmtvandsbeholder i rette størrelse og med høje varmeplader for stor afkøling.
- I fjernvarmebaserede anlæg bør der vælges varmevekslere med stor afkøling og lille tryktab på sekundærsiden.
- I naturgas baserede anlæg bør der vælges en gasbrænder, der kan reguleres over et stort område (20 - 100%), og med et vandindhold på ca. 1 - 2 liter/kW.
- I oliebaseerede anlæg bør der vælges en lavtemperatur- eller superlavtemperatur-kedel med høj virkningsgrad og lavt stilstandstab; der er dimensioneret til det reelle behov; har en oliebrænder, der reguleres (60-100%), og med et vandindhold på ca. 1/2-1 liter/kW.

#### VENTILATIONSANLÆG - KLIMAANLÆG

- Få undersøgt om anlægget følger bygningsreglementets krav til ventilationsmængder og energiforbrug.
- Få tjekket og eventuelt justeret luftmængderne, så de svarer til behovet.
- Vælg spareventilatorer ved udskiftning ([www.spareventilator.dk](http://www.spareventilator.dk)) og om muligt direkte trukne ventilatorer.
- Få monteret en urstyring, så anlægget starter lige før de ventilerede lokaler skal bruges og stopper lige efter de sidste har forladt lokalerne.
- Vælg remme med høj virkningsgrad ved udskiftning.
- Skift filtre jævnlige. Filtre stopper til (som støvsugerposer) og giver unødvendigt energiforbrug og dårlig anlæggsfunktion hvis de ikke udskiftes.
- Foretag jævnlige serviceeftersyn og kontrol af luftmængder, temperaturforhold, elforbrug mv. Brug eventuelt VENT-ordningen ([www.vent.dk](http://www.vent.dk)).
- Brug eventuelt Elsparefondens ventilationspakke til kontorer, skoler og daginstitutioner ([www.ventilation.sparel.dk](http://www.ventilation.sparel.dk)).



# Yderligere oplysninger

## Store ejendomme

### Energistyrelsen anbefaler

#### BELYSNING

- Følg bygningsreglementets krav til belysningsanlæg og kravene i Dansk Standards DS 700-serie for kunstig belysning ved nyanlæg.
- Få foretaget en lysberegning ved større renoveringer og ved planlægning af nye anlæg, og overvej lokalets indretning, funktioner, møblering på vægge og lofter, så dagslys og kunstlys udnyttes bedst muligt. Vælg lyse farver.
- Vælg armaturer med en virkningsgrad på mindst 50% og elektroniske, højfrekvente forkoblinger. Vælg effektive lysstofrør med farvegengivelsen (Ra) på mindst 80. Opdel anlægget i zoner med individuel tænding og slukning.
- Overvej om det vil være en god ide at bruge dagslysstyring og bevægelsesmelderstyring for armaturer.
- Installeret effekt for almen loftsbelysning bør højst være 12 watt/m<sup>2</sup> (kontorlokaler og daginstitutionsrum), 10 watt/m<sup>2</sup> (undervisningslokaler) og 6 watt/m<sup>2</sup> (gangarealer). Der kan sagtens opnås tilstrækkeligt lys alligevel hvis der vælges energieffektive armaturer.
- Brug A-pærer eller kompaktør i arbejdslamper og trappebelysning, hvor det er muligt. Vælg så vidt muligt pærer på Elsparefondens A-pære-liste på [www.a-paere.dk](http://www.a-paere.dk). Disse opfylder særlige kvalitetskrav.
- Brug eventuelt Elsparefondens belysningspakke til kontorer, skoler og daginstitutioner ([www.belysning.sparel.dk](http://www.belysning.sparel.dk)).

#### IT- OG KONTORUDSTYR

- Køb så vidt muligt kun udstyr på Elsparefondens hjemmeside [www.it.sparel.dk](http://www.it.sparel.dk).
- Husk at fladskærme bruger mindre energi.
- Indstil udstyret til at det automatisk går i standby eller dvale eller slukker efter noget tid uden brug.
- Sluk for udstyret, når det ikke bruges, eventuelt ved at bruge en elspareskinne.
- Flyt udstyr, der ikke kræver afkøling, ud af særligt kølede serverrum. Vælg serverudstyr med lavt elforbrug og køl ikke serverrummet mere end absolut nødvendigt. Undgå solindfald i disse rum.
- Brug frikøling så vidt muligt (køling med kold luft udefra), og vælg et effektivt køleanlæg i rigtig størrelse ved udskiftning.

#### HVIDEVARER OG TOILETTER

- Køb kun husholdningshvidevarer med energimærke A, eller for køleskabe og fryser, med A+ eller A++.
- Tjek elforbruget for professionelle hvidevarer før købet.
- Overvej at bruge gasopvarmede apparater, hvor det er muligt.
- Tilslut så vidt muligt vaskerimaskiner til både koldt og varmt vand, da el giver mere CO<sub>2</sub> udledning end andre energikilder.
- Vælg vandbesparende toiletter med valg af to skyllemængder, typisk 6 og 3 liter eller 4 og 2 liter, hvor afløbet tillader det..

#### ENERGILEDELSE

- Etabler evt. energiledelse efter Dansk Standard for energiledelse, DS 2403:2001.
- Følg elforbruget ved hjælp af Elsparefondens [www.se-elforbrug.sparel.dk](http://www.se-elforbrug.sparel.dk).
- Bliv medlem af Elsparefondens A-klub ([www.a-klubben.dk](http://www.a-klubben.dk)).



# Yderligere oplysninger

## Store ejendomme

### Om Energimærkning af store ejendomme

Energimærkning af store ejendomme sker i henhold til ”Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger”. Reglerne er nærmere præciseret i ”Bekendtgørelse nr. 789 om energimærkning mv. i bygninger, 19. september 2002” og i ”Bekendtgørelse nr. 718 om honorarer og ansvarsforsikring for energimærkning af bygninger, 14. september 1999”.

Alle ejendomme over 1500 m<sup>2</sup> skal efter disse regler have udarbejdet et energimærke og en energiplan. Energimærkning skal foretages årligt, dog skal energimærkningen kun gennemføres hvert 3. år, hvis ejendommen har et lavt forbrug af el og varme eller hvis konsulenten ikke kan pege på væsentlige energibesparelser. Energimærkning kan kun foretages af godkendte energiledelseskonsulenter.

Der er fastsat et maksimalt honorar for konsulenterne i forbindelse med gennemførelse af energimærkningen. Det er ikke tilladt for konsulenterne at opkræve højere honorar eller at opkræve gebyr i forbindelse med honoreringen.

Yderligere oplysninger om reglerne findes på ELO-sekretariatets hjemmeside.

### WEB adresser

Energimærke og energiplan giver et overblik over ejendommens energiforbrug og hvordan dette kan reduceres.

I praksis er det dog ofte nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, før der træffes endelig beslutning om at gennemføre energibesparelser. I nogen tilfælde vil det være nødvendigt at hente professionel hjælp hos rådgiver eller entreprenør, men på en lang række hjemmesider kan der desuden gratis hentes information om energibesparelser. Derudover vil de lokale elselskaber kunne bidrage med information. Endelig råder de fleste biblioteker over publikationer om energibesparelser.

Følgende hjemmesider kan anbefales:

- [www.energiledelsesordningen.dk](http://www.energiledelsesordningen.dk) (om ordningen, med link til en række andre hjemmesider)
- [www.elfor.dk](http://www.elfor.dk) (links til lokale elselskaber)
- [www.elsparefonden.dk](http://www.elsparefonden.dk) (Elsparefonden, om elbesparelser)
- [www.vent.dk](http://www.vent.dk) (serviceordning for drift og vedligeholdelse af ventilationsanlæg)
- [www.or.dk](http://www.or.dk) (kontrol af oliefyr)
- [www.energimærkningssekretariatet.dk](http://www.energimærkningssekretariatet.dk) (energimærkning af hårde hvidevarer)
- [www.ens.dk](http://www.ens.dk) (Energistyrelsen)
- [www.sbi.dk](http://www.sbi.dk) (By og byg udgiver anvisninger og rapporter om bl.a. energi)
- [www.fjernvarmen.dk](http://www.fjernvarmen.dk) (fjernvarme)
- [www.dgc.dk](http://www.dgc.dk) (naturgasopvarmning, links til lokale gasselskaber)
- [www.ois.dk](http://www.ois.dk) (offentlige informations server)